

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
КНМ № 26220061000200976309 от 28.11.2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, тел. 8 (86951) 2-30-25, E-mail: georgievsk77@26.mchs.gov.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) (адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-004-2022/0077пп/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Александра Кирилловича Просоедова города Георгиевска», 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25, ОГРН: 1022601169568, ИНН: 2625010415**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 26-004-2022/0077рс от «28» ноября 2022 года в период: "14" декабря 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин."27" декабря 2022 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ СОШ № 1

им. А.К. Просоедова г. Георгиевска Надежда Ивановна Казадаева

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обозначить направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР в РФ	15.01.2023	
2.	Предоставить уточненную декларацию в связи с проведением капитального ремонта	ч. 3 ст. 64 ФЗ-123	14.07.2023	
3.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных систем с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 ППР в РФ	14.07.2023	
4.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ	14.07.2023	
5.	Обеспечить прохождение обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования заместителем руководителя объекта, ответственным за пожарную безопасность на объекте защиты.	п. 25 ППР в РФ, Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г N 806	14.07.2023	
6.	Исключить устройство на 1 эт. под лестничным маршем торговой точки, а также хранение мебели и других горючих материалов	п/п «к» п. 16 ППР в РФ	15.01.2023	

7.	Рассмотреть вопрос о замене в системе автоматической пожарной сигнализации дымовых извещателей на тепловые в помещении кухни, где в процессе эксплуатации печного оборудования, выделяется большое количество тепловой энергии и паров, вызывающих включение сигнализации.	п. 6.2.2 СП 484.1311500.2020, утв. Приказом МЧС от 31.07.2020 N 582, ФЗ-123 ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6	14.07.2023	
8.	Рассмотреть вопрос об изменении типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, при количестве людей в здании более 590 человек, на 3-й тип, согласно нормам, предусмотренным постановлением Правительства 1464 от 01.09.2021 г., Приложение 5	ПП 1464 от 01.09.2021 г. ФЗ-123 ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 6	14.07.2023	
9.	Организовать работу по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации)	п. 54 ППР в РФ	15.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 1
Им. А.К. Просоедова г. Георгиевска»
Н.И. Казадаева

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Н.И. Казадаева
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
по пожарному надзору – заместитель начальника
ОНД и ПР по Георгиевскому ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
майор внутренней службы Арустамян Н.И.

(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(попись)

Арустамян Н.И.

«27» декабря 2022 г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

